PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E15U		
Sähkö nro	3417419		
I_n 50A		U_n 400V	
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 34		

PE,N,L1,L2,L3 50A

0Q1
80A

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²
0	Pääkytkin		
1F1		C 16 A	
1F2		C 16 A	
1F3		C 16 A	
2F1		C 16 A	
2F2		C 16 A	
2F3		C 16 A	
3F1		C 10 A	
3F2		C 10 A	
3F3		C 10 A	
4F1		C 10 A	
4F2		C 10 A	
4F3		C 10 A	
5F1		C 10 A	
5F2		C 10 A	
5F3		C 10 A	

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 24 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	500 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
1xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.







Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 751-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 19.02.2002	Suunn. MH / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi	3417419-K
				Lehti 01	Lehdestä 01
				Piirustus nro	751