



ASENNUSOHJE HÖYRYNSULUN LÄPIVIENTI

BetterPipe

ASENNUSOHJE - HÖYRYNSULUN LÄPIVIENTI

ASENNUSVALMISTELUT

Ennen asennusta kanavat ja osat varastoidaan sateelta ja auringonvalolta suojattuna. UV-valo tummentaa paljaat uretaanipinnat. Tummenemisesta ei aiheudu tyypillisesti teknistä haittaa. Vahingoittuneita tuotteita ei tule käyttää sillä ne voivat heikentää kanaviston tiiveyttä tai eristävyyttä.

Läpivienti voidaan toteuttaa BetterPipen läpivientikappaleella (IND, LIND, ELIND) seuraavasti

A. Betterpipen läpivientikiekolla

B. Kolmannen osapuolen läpivientitiivisteellä/kauluksella

HÖYRYNSULUN LÄPIVIENTI

BETTERPIPEN LÄPIVIENTIKIEKOLLA

1. Läpivientikappale tuodaan eristämättömältä osuudeltaan höyrynsulun sisäpuolelle kuvan mukaisesti. Liitä läpivientikappale edelliseen kanavaosaan. Kannakoi ja tee liitos loppuun edeltävään osaan vaahdottamalla.

2. Pursota vaahtoa sisäpuolelta höyrynsulkukalvon ja sisääntuodun eristämättömän osuuden saumaan tai läpivientirenkaaseen kuvan 2. mukaisesti.

3. Sujuta läpivientirengas paikalleen kuvan mukaisesti. Ruuvaa läpivientirengas höyrynsulkumuovin läpi vähintään 70mm x 6mm pitkillä ruuveilla.

Läpivienti voidaan tehdä käyttämällä läpivientikappaletta, jossa edeltävä T-kappale tai käyrä on liitettyinä valmiiksi. Liitä läpivientikappale edelliseen kanavaosaan. Kannakoi ja tee liitos loppuun edeltävään osaan vaahdottamalla.

LÄPIVIENTIKAULUKSELLA/TIIVISTEELLÄ

BetterPipe höyrynsulun läpiviennit ovat yhteensopivia yleisten läpivientitiivisteiden kanssa. Kolmannen osapuolen läpivientitiivisteitä käytettäessä tiiviste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Näiden ohjeiden lisäksi löydät asennusvideoita YouTube-kanavaltamme.
<https://www.youtube.com/@betterpipe8269>

TYÖVÄLINEET:

- POLYURETAANIPISTOOLI
- POLYURETAANIVAHAHTO - ESIM. TYTAN 60 SECONDS
- RUUVEJA, LEVEÄ KANTA, VARMISTA RIITTÄVÄ PITUUS

