

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**Myönnetty:** 12.05.2011**Voimassa:** 11.05.2016

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE**Tuloilmahajotin STQA -100 ja STQA-125**

jotka on valmistettu piirustusten 731180 A (29.12.2006), 731183 B(14.3.2007), 731181 A(22.12.2006), 731205 (31.10.2007), 731184 (21.11.2006), 731185 C(14.11.2006), 731193 F(9.2.2007), 731195 D(12.2.2007), 731182 (25.8.2006), 731190 (26.1.2007) ja 741289 (13.3.2007) mukaan.

HAKIJA

Fläkt Woods Oy, Toijala

VALMISTAJA

Fläkt Woods Oy, Toijala

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, D2, E1 ja E7 määräykset ja ohjeet materiaalin, tiivyyden, puhtauden, äänitekniisten ominaisuuksien, päätelaitteen ja savunrajoittimen virtaustekniisten ominaisuuksien osalta sekä palonkestävyyden osalta.

Tuote täyttää tiiviytsvaatimuksen (vuotoilmavirta $\leq 0,2 \text{ dm}^3/\text{s} / 250 \text{ Pa}$).

Tuloilmaventtiili STQA-125 täyttää 60 min palonkestovaatimuksen kun se on asennettu kivirakenteiseen seinään.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteisiin liitetään suomen- tai ruotsinkieliset asennus-, kuljetus-, varastointi- ja käsittelyohjeet. Ohjeet ja tyyppihyväksyntäpäätös toimitetaan rakennuspaikalle ja pyydetessä myös suunnittelijoille ja rakennusvalvontaan.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Expert Services Oy:n välillä 10.09.2009 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Tuotteisiin on merkittävä pysyvällä tavalla valmistajan tunnus ja tyyppihyväksyntämerkki. Tuotteen merkinnöistä tulee lisäksi ilmetä: valmistajan nimi tai tunnus, tyyppihyväksyntänumero, 00039-11, tyyppi

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

ja koko, tiivysluokka, valmistuspaikka tai sen tunnus ja valmistusajankohta.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 12.05.2011 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 11.05.2016 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

Tuotteilla on aiemmin ollut Ympäristöministeriön myöntämä tyyppihyväksyntä Dno YM214/6221/2004.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä 10.11.2008.



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Kyösti Ovaska, VTT Expert Services Oy, PL 1001,
02044 VTT