

SP-A pikavalintataulukko 3 x 400 V

asennussyvyys (m) kun asettelupaine on 3,0 bar

Malli SPA	Teho P1 kW	Virta I/A	Pituus mm	0,3 m ³ /h	0,5 m ³ /h	1,0 m ³ /h	1,5 m ³ /h	2,0 m ³ /h	3,0 m ³ /h
1A-18	0,55	2,2	774	71	65	39			
1A-21	0,55	2,2	837	87	80	49			
1A-28	0,75	2,3	1019	126	117	77			
2A-9	0,37	1,4	570		21	18	12	4	
2A-13	0,55	2,2	669		45	40	32	19	
2A-18	0,75	2,3	809		74	67	56	39	
2A-23	1,1	3,4	944			95	81	59	
2A-28	1,5	4,2	1089			122	106	81	
3A-12	0,75	2,3	683			40	37	33	21
2A-15	1,1	3,4	776				55	50	36
3A-18	1,1	3,4	839				70	65	47