
Tilaja Inlook Colortech Oy
Vesa Mikola
Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Vesa.mikola@inlook.fi

Tilaus Sähköposti 8.11.2012, Vesa Mikola

Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy
Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen
PL 1001, 02044 VTT
Puh. + 358 20 722 4920
E-mail: liisa.rautiainen@vtt.fi

Tehtävä Lausunto paloluukun CE-merkintätilanteesta

Taustatiedot Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 astuu voimaan 1.7.2013, jolloin rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi niille rakennustuotteille joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi, ja jonka siirtymäaika on päättynyt. CEN, Euroopan standardisointijärjestö on laatinut ikkunoille ja sisäänkäyntioville harmonisoidun tuotestandardin EN 14351-1+A1 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi. Toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia. Päivitetyn standardin siirtymäaika on päättynyt 1.12.2010. CEN on laatinut myös Standardiluonnoksen prEN 16034 Pedestrian doorsets, Industrial, commercial, garage doors and windows- Product standard, performance characteristics- Fire resistance and/or smoke control characteristics. CEN:in laadintatyöryhmän kotisivun mukaan standardi valmistuu aikaisintaan v. 2013 ja sen siirtymäaika päättyy siten aikaisintaan v. 2014.

Lausunto Paloluukut eivät kuulu standardin EN 14351-1+A1 piiriin. Ne kuuluvat standardiluonnoksen prEN 16034 piiriin, mikäli standardin soveltamisala säilyy luonnoksen kaltaisena. Paloluukkuja ei siten voida nyt CE-merkitä. Paloluukkujen CE-merkintä tulee pakolliseksi, vasta kun standardi prEN 16034 valmistuu ja sen siirtymäaika päättyy.

Espoo, 12.11.2012



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö

JAKELU Tilaja
VTT Expert Services Oy /Arkisto

Alkuperäinen
Alkuperäinen