

4130



Yleistä

Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden kiertopumpun yhteyteen sulku- ja yksisuuntaventtiiliksi tai käytettäväksi paikoissa, joissa vaaditaan sulku- ja yksisuuntaventtiiliä yhdessä. Pumppuventtiilissä on virtaussuunnassa seuraavat osat: Cu-putken yhdistäjä, sulkuventtiili, koestusruuvi ja yksisuuntaventtiili.

Huom! Venttiili asennetaan pumpun imupuolelle.

Sulkuna on palloventtiili. Yksisuuntaventtiili on jousikuormitteinen lautasventtiili.


Tekniset tiedot

Rakenepaine	1 MPa (10 bar)
Käyttölämpötila	max. +120°C
Raaka-aine	erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Pallon tiivisteet	PTFE
Yksisuuntaventtiili	jousikuormitteinen

Asennus

Venttiilissä liitäntäpäät, Cu-putken liitin/sisäkierre ovat virtaussuunnassa. Veden virtaussuunta on merkitty nuolella runkoon. Venttiili toimii kaikissa asennoissa, mutta se sijoitetaan aina pumpun imupuolelle.

Kytkäsuositus



Huolto

Palloventtiili ei tarvitse huoltoa. Ainoa mahdollinen huoltotoimenpide on karan tiivisteen ("poksin") kiristäminen. Karan tiivisteen kiristys:

- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia

Muut mahdolliset huoltotoimenpiteet ovat yksisuuntaventtiilin pitävyyden tarkistaminen ja lautasen vaihto.

Varaosat

1	Lautanen täyd.	DN 15/ø Cu 12 ja 15	418382V
		DN 20/ø Cu 18 ja 22	418383V
		DN 25/ø Cu 28	418384V
		DN 32/ø Cu 35	418385V
		DN 40/ø Cu 42	418386V
		DN 50/ø Cu 54	418387V
2	O-rengas	ø 19.1 x 1.6	418342/10
		ø 23.52 x 1.78	418343/10
		ø 29.87 x 1.78	418344/10
		ø 36.17 x 2.62	418345/10
		ø 44.12 x 2.62	418346/10
		ø 53.64 x 2.62	418347/10
3	Kahva	DN 15 – 20	418596V
		DN 25 – 32	418597V
		DN 40 – 50	418598V

