

4140



Yleistä

Lämminvesikehittimen syöttöventtiili varoventtiilein (10 bar).

Takaiskulautasellisten venttiilien asennuksessa huomioitavaa: paras toimintavarmuus saavutetaan niin, että venttiili on vaakaputkessa ja lautanen putken yläpuolella. Tämä pitää huomioida etenkin DN 25 ja sitä suuremmissa venttiileissä.

Tekniset tiedot

Toiminnot	Sulkuventtiili, yksisuuntaventtiili, varoventtiili, painemittarin liitäntä ja Cu-putken yhdistäjä
Rakennepaine	1 MPa (10 bar)
Raaka-aine	erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Kumitiivisteet	EPDM
Pallon tiivisteet	PTFE
Yksisuuntaventtiili	jousikuormitteinen

Asennus suositus

Kts. sivu 120

Varaosat

1	Lautanen täyd.	DN 15	418382V
		DN 20	418383V
		DN 25	418384V
		DN 32	418385V
		DN 40	418386V
		DN 50	418387V
2	O-rengas	ø 19.1 x 1.6	418342/10
		ø 23.52 x 1.78	418343/10
		ø 29.87 x 1.78	418344/10
		ø 36.17 x 2.62	418345/10
		ø 44.12 x 2.62	418346/10
		ø 53.64 x 2.62	418347/10
3	Kahva		418596V
			418597V
			418598V

