

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Oras Armatur A/S  
Strevelinsvej 12  
7000 Fredericia  
Telefon: 75 95 74 33  
Telefax: 75 95 80 27

**Afspærringsarmatur for vaske- og opvaskemaskiner**

**ORAS**  
**Type 185 og 105001**

**FABRIKAT:**

Oras OY, Finland

**MÆRKNING:**

Oras

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Oras 185 og 105001 tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Type 185: Armaturet er udformet som et mellemstykke til montage på en af tilgangene til et vægmonteret aftapningsarmatur. Mellemstykket er forsynet med en afgrening med afspærringsventil. Type 105001: Armaturet er udformet som et vinkelløbet afspærringsringsarmatur. Afspærringsarmaturerne er beregnet for tilslutning af vaske- eller opvaskemaskine. Afgreningens afgang er forsynet med en kontraventil.
Montering	Type 185: Mellemstykket er med omløber og nippel med 3/4" RG, afgreningen er med nippel med 1/2" RG. Type 105001: Tilslutningen er med omløber med 3/4" RG, afgang er med nippel med 1/2" RG.
Materiale	Messing.
Dimensioner	1/2"
Tryktab (modstandstal $\zeta$ på basis af Indv. diam)	Type 185: Ved en vandstrøm på 0,1 l/s er tryktabet 25 kPa, Hvilket svarer til et modstandstal $\zeta = 200$ Type 105001: Der er ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til fabrikantens angivelser.