

FIN Luo ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytkke pois virtasyötö ennen asennusta tai huhtoa.

Jos valaisimen lähtäjöto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyypipilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

Suojamaidoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osoittaa metrisessä valaisimen vähimmäisästäisyys valaiselavasta pinnasta, HUOMIO! MYCS ovat tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Kotelointiuokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiuokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopivin keräyspisteisiin.



E27 Max. 28W

1
2
3
4
5
6

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustilt:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõutele.

Maandusjuhe (tavalisell kollane-voheline) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi.

Fasijohto (tavalisell pruun) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavalisell sinine) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (N).

Näitab meeletees näutevat minimeidest kaugust valgustatavast pinnaväljist, TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellise kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalika võimsus.

Ainult sisерuumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitse, viies töö õpetanud seadmend nõelle sobivatesse Skogumiskohadesse.

Huom! Varo ettei johto kierry liikaa tai vahingoidu kun kooat valaisinta.

Obs! Var försiktig vid monteringen så att inte kabeln tar skada eller vrids för mycket.

Note! Be careful when assembling the luminaire to avoid the cable becoming damaged or excessively twisted.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuell framtid behov. Koppla bort strömkällan före installation eller service.

Om om armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **POTENTIELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligtvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Anger minimaväståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX __ W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedde insamlingsplats.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning. **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated, TAKE INTO ACCOUNT doors, windows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX __ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts

Only for indoor use

Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling station intended for them.