

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa, ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytkie pois virtasyötöistä ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäntäjoto vuohingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTÄ** valaisimen tyypikilvestä:

 Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

 Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen,

 Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

 Suojaamaidoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

 Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

 Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

 Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetaisyys valaisimavasta pinnasta. HUOMIO! MYÖS ovat lins. jotka voivat olla tähän etäisyyden sisällä mitä avattaessa.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX _ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampu teho.

 Ainoastaan sisäkäytöön,

 EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niiille sopiville keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagandet av armaturen, spara anvisningar för eventuell framtida behov. Koppla bort strömförsörjen före installation eller service.

 Om armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

 Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

 Klass II. Skyddsisoleraad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

 Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.

 Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

 Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

 Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

 Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX _ W Armaturens lämpas HÖGSTA TILLÄTNNA effekt,

 Endast för inomhusbruk,

 Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats,

EST Loe juhend hooldat enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoiata tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLL** valgustil:

 Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

 Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

 Toode tästab Euroopa Majanduspinkonnas (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.

 Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

 Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).

 Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

 Näitab meetritees nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast, TAHELEPANU! Ka ukSED jmt, mis võivad sattuda likudes seitsme kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX _ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgustilika välimus.

 Ainult siseruumides kasutamiseks.

 EI OLE LUBATUD visata tavapäri hulka. Voids teha abiks keskkonnakaitse, viies töö löpetanud seadmed neile sobivateesse Skogumiskohtadesse.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning. **CHECK** the luminaire.

 Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

 Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth,

 The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

 The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

 The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

 The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

 States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated. TAKE INTO ACCOUNT doors, widows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX _ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts

 Only for indoor use

 Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.