



KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332369	Nimellinen toimituskertoimen	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-pointer 3421M V			4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U_i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer 3421M V		
I_{nA}	35 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332369

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	40A			
	L1	1.1	C10			
	L2	1.2	C10			
	L3	1.3	C10			
	L1	2.1	C16			
	L2	2.2	C16			
	L3	2.3	C16			
	L1	3.1	C16			
	L2	3.2	C16			
	L3	3.3	C16			
	L1	4	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10		
	L1	5.1	C10			
	L2	5.2	C10			
	L3	5.3	C10			
	L1	5.4	C16			
	L2	5.5	C16			
	L3	5.6	C16			
	L1	6.1	C10			
	L2	6.2	C10			
	L3	6.3	C10			
	L1	6.4	C16			
	L2	6.5	C16			
	L3	6.6	C16			