


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426203	Nimellinen toisituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	beagle 3406P25+PRYVP		4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U_i	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PRYVP		
I_{nA}	25 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	23.12.2014
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3426203

