


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426343	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 1T+PRYVP 63A		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	63 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PRYVP 63A		
I <sub>nA</sub>	63 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426343

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>3L,N,PE</p> <p>QO1 80A kWh</p> <p>Al/Cu</p> <p>U1</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>1F4 4x25A/30mA</p> <p>L3 1X1</p> <p>L1 L2 L3 2X1</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>L1 L2 L3</p> <p>TILAVARAUS 16 MOD</p>	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63			
			Ylijännitesuoja 3-nap (SPN900)			
		1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.1		C16		
		2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.3		C16		
		3.1		C16		
		3.2		C16		
		3.3		C16		
		4.1		C10		
		4.2		C10		
		4.3		C10		