



KESKUKSESSA SUOJAOSVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427428	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli basset 3815M			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajärjestelmä
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	

basset

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3815M		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	TV	Pvm.	12.1.2016	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3427428

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		1.1	C10		
		1.2	C10		
		1.3	C10		
		2.1	C16		
		2.2	C16		
		2.3	C16		
		3.1	C16		
		3.2	C16		
		3.3	C16		
		4.1	C10		
		4.2	C10		
		4.3	C10		
		4.4	C16		
		4.5	C16		
		4.6	C16		