



BioRAMI 500 Harmaaavesipuhdistamo (LVI-koodi: 362 9005) (pesuvesille ja tiskivesille)

JÄRKESTELMÄN KOVAUS:

Mitoitusvirtaama _____ l/vrk (max. 500 l/vrk)
 Henkilömäärä _____ henkilöä
 Maahan asennussyvyys (h) _____ (max. 1100 mm)
 Käyttöaika _____ kk/v

Lämpöeristys
 Ankkurointi
 Näytteenottoaika
PURKU:
 Ojaan
 Kivipesään
 Imeytykseen
 Q-Bic tai Aquacell imeytyskasettiin
 Avo-ojaan



- 1 Jakokerros (pesty sepeli, raekoko 16–32 mm)
- 2 Imeytysputkisto
- 3 Suodatinkangas/lämmöneriste
- 4 Täytemaa



Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomais määräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji		Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnittelualue, työn numero ja piirustus n:o	Muutos